

Nr. 25969 / 5.04.2021

Către,  
**S.C GPT SMART PARTNER TÂRGU MUREȘ**

**Domnului Paul Tîmpa, Administrator**

Spre știință:

**PRIMĂRIA COMUNEI RACOVIȚA JUD. TIMIȘ**  
**PRIMĂRIA COMUNEI BOLDUR JUD. TIMIȘ**  
**PRIMĂRIA COMUNEI DAROVA JUD. TIMIȘ**

**Referitor: Alimentarea cu gaze naturale a comunelor Racovița, Boldur și Darova (cu localitățile aparținătoare) jud. Timiș**

Urmarea adresei dvs., înregistrată la S.N.T.G.N Transgaz S.A cu nr. TGZPR 1871173343 – 1.526 / 24.02.2021, privind alimentarea cu gaze naturale a localităților aparținătoare comunelor Racovița, Boldur și Darova jud. Timiș, vă transmitem următorul:

### **AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU**

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, adică la conducta de înaltă presiune "Racord SRM Buziaș, DN 250, PN 40 bar", a unui modul SRM de PN 40 bar cu o capacitate tehnologică de  **$Q = 7.387 \text{ Sm}^3/\text{h}$**  (adică cei  $Q = 7.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$  din solicitare), care va fi amplasat la limita zonei administrativ teritorială a localității Hițiaș (localitate aparținătoare comunei Racovița), **prin intermediul unei conducte de racord DN 200, PN 40 bar în lungime de cca.0,1 km.**  
Coordonatele STEREO 70 estimate ale punctului de racordare la ST, pentru această soluție propusă, sunt: X:(236094) și Y:(473578).
2. Mai menționăm că, amplasamentul și caracteristicile tehnice ale SRM-ului, cât și caracteristicile tehnice ale conductei de racord trebuie definitivate de către proiectant, funcție de situația din teren și de analiza tehnico-economică, astfel încât racordul și SRM-ul să se amplaseze cât mai aproape de conducta de transport gaze naturale, conform cerințelor din Regulamentul privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 172 / 25.09.2020.
3. Pentru racordarea la ST câștigătorul licitației serviciului de distribuție gaze naturale va solicita la SNTGN Transgaz S.A avizul tehnic de racordare (ATR) și va încheia contractul de racordare conform Ordinului ANRE nr. 172 / 25.09.2020, actualizat și

Legea nr. 123 / 2012 – Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, cu modificările și completările ulterioare.

4. Acest aviz a fost eliberat pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Cu respect,

**DIRECTOR GENERAL**

**STERIAN ION**

